


Ce document est la propriété d'OBSTA Division CLAUDE. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation.



NOMENCLATURE BILL OF MATERIALS

REPERE REFERENCE	QUANTITE QUANTITY	CODE PART NUMBER	DESIGNATION DESIGNATION
A	2	113900	NAVILITE 48VDC TYPE A A TYPE NAVILITE 48 VDC
B	2	113920	SUPPORT DE NAVILITE NAVILITE BRACKET
C	1	113940	BOITE DE COMMANDE CONTROL BOX
E	—	113161	CABLE SOUPLE 4x1,5 4x1.5 FLEXIBLE CABLE

Les câbles doivent être blindés en présence de perturbations électromagnétiques
Cables must be shielded when used in electro-magnetic fields

- Conditions de mise en alarme :
- faible consommation de(s) lampe(s)
 - mise en court-circuit de(s) lampe(s)
 - manque d'alimentation
- Alarm conditions :
- low intensity of the lamp(s)
 - short-circuit of the lamp(s)
 - power supply failure

All dimensions are in mm.

A	6/12/17	Mise à jour des codes produits
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION
OBSTA Division CLAUDE		NAVILITE 48VDC TYPE A SECOURUES A TYPE NAVILITE 48VDC IN REDUNDANCY
3, Impasse de la Blanchisserie BP 56 51052 REIMS CEDEX (France) Tel. 03.26.85.74.00 Fax. 03.26.85.74.30	CODE:	PLAN: CO.1007
Email: info@obsta.com www.obsta.com	DESSINE PAR: HUVET	DATE: 17.11.10
	VERIFIE PAR:	DATE:
	APPROUVE PAR:	DATE:
	ANNULE ET REMPLACE	